



INFORME DE ENSAYO BACTERIOLOGICO

N° B24 - 4034

N° de ingreso Laboratorio : 4034
Nombre, dirección y contacto cliente : FUMIGACIONES NACIONALES (Sebastian Lagos)
: Placilla 280, Estación Central
Procedencia / origen muestreo : Agua Potable - Baño Biciclero - Edificio Rosario Norte 407 - Rosario Norte 407
Las Condes - Santiago - Región Metropolitana
Fecha y hora muestreo : 18 de Noviembre de 2024, 15:13 hrs.
Preservantes : Tiosulfato de Sodio EDTA
Muestreo : Cliente Laboratorio - *T° Muestra Testigo*: - °C
Instructivo : -
Fecha y hora recepción : 18 de Noviembre de 2024, 16:25 hrs.
Tiempo de almacenamiento : 02 hora, 01 minutos.
Fecha y hora inicio análisis : 18 de Noviembre de 2024, 17:14 hrs.
Fecha y hora término análisis : 19 de Noviembre de 2024, 15:22 hrs.

TIPO DE ENSAYO	RESULTADO	LIMITE MAXIMO
Turbiedad - Nefelométrico · SISS-ME-03-2007	: 0,40 UNT	AP: 4 UNT
Coliformes Totales · Nch 1620/2:2020	: < 1 UFC/100 ml.	AP: < 1 UFC/100 ml.
Escherichia Coli - EC MUG (SISS-ME-02-2007)	: Ausencia Presencia/Ausencia	Ausencia

Observaciones : -

Encargado de Área de Microbiología

Gerente General

Santiago, 19 de noviembre de 2024

NMP: N° más probable

UFC: unidad formadora de colonia

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se relacionan solamente con las muestras sometidas a muestreo o ensayo.
- 3) En caso de que el muestreo haya sido practicado por el cliente, el laboratorio sólo se hace responsable por los análisis efectuados.
- 4) Cliente acepta realizar el análisis, bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados por correo electrónico.

CNL/mlh.

1-1